

LEGENDA:

- Instalacja nawiewna
- Instalacja wywiewna
- Obudowa p-poż. w klasie EI 120 min
- Klapa p.poż.
- Nagrzewnica elektryczna

UWAGI:

1. Elementy konstrukcyjne, w tym otwory w przegrodach należy wykonać w uzgodnieniu z branżą konstrukcyjną
2. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać w systemie HILTI zachowując ciągłość wydzielenia przegrody
3. Odcinki kanałów wentylacyjnych od klap p.poż. do przegrody wydzielenia pożarowego należy obudować w klasie odporności ogniowej (EI) tej przegrody

Nazwa projektu:	Budowa Międzynarodowego Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty Etap III
Inwestor:	Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 1 01-943 Warszawa
Jednostka projektowa:	**PRACOWNIA PROJEKTOWA** **Mieczysław Porowski** Ul. Rusa 62/2 61-245 Poznań tel./fax. (0-61) 876-96-13 e-mail: pprm@tps.onet.pl
Autorzy projektu :	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	gr inż. Mieczysław Porowski	134/84/Pw	
Opracował:	mgr inż. Tomasz Murawa		
Opracował:	mgr inż. Wojciech Porowski		

Tytuł (nazwa) rysunku:

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut piwnic - cz.1

Data:	09.2010	Branża:	Skala:	Nr. rysunku:
Fazą:	PROJEKT WYKONAWCZY	wentylacja i klimatyzacja	1:50	1
Wersja:	01			