

LEGENDA:

- Instalacja nawiewna
- Instalacja wywiewna
- Obudowa p-poż w klasie EI 120 min
- Klapa p.poż.
- Nagrzewnica elektryczna

UWAGI:

1. Elementy konstrukcyjne, w tym otwory w przegrodach należy wykonać w uzgodnieniu z branżą konstrukcyjną
2. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać w systemie HILTI zachowując ciągłość wydzielenia przegrody
3. Odcinki kanałów wentylacyjnych od klap p.poż. do przegrody wydzielenia pożarowego należy obudować w klasie odporności ogniowej (EI) tej przegrody

Nazwa projektu:	Budowa Międzynarodowego Centrum Badania i Leczenia Częściowej Głuchoty Etap III
Inwestor:	Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 1 01-943 Warszawa
Jednostka projektowa:	**PRACOWNIA PROJEKTOWA** **Mieczysław Porowski** Os. Rosa 62/2 61-245 Poznań tel./fax: (0-61) 878-96-13 e-mail: pprop@pro.onet.pl

Autorzy projektu :			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	dr inż. Mieczysław Porowski	13A/94/Pw	
Sprawdzał:	mgr inż. Tomasz Murawa		
Sprawdzał:	mgr inż. Wojciech Porowski		

Tytuł (nazwa) rysunku:

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji - rzut piwnic - cz.2